Rh:P+1E (invelitoare terasa)

C2 - Cladire spatii cazare si administrative - Corp B
Regim de inaltime: D+P+1E(invelitoare sarpanta)
Ac:557.60mp Ad:1094mp

3287

ADA NORD

LIMITA DE PROPRIETATE

Balcon deschis
Tamplaria existenta din PVC montata pe intreg conturul balconului se va demonta iar balconul va ramane deschis.
Se propune montarea de grasii metalice pentru completarea golului general, pentru a facilita functiunea specifica a imobilului.

PASARELA CORP A-CORP B S+16.12mp

Scara metal 2 trepte 30x15cm

Invelitoare din tabla cutata
INTRAREA NR.2

panta

BALCON DESCHIS ACOPERIT S+53.21mp

Fereastra cu tocheti fixibile

Scara beton 9 trepte 30x15.5cm

Scara beton 10 trepte 30x15.5cm

Rampa

TE.E1-CL1/ Bi-Bo Tablou Existent

TE.E1-CL2 Tablou Existent

TE.E1-CL2 Tablou Existent

TE.E1-CL2 Tablou Existent

TE.E1-CL2 Tablou Existent

TE.E1-CL2 Tablou Existent

TE.E1-CL2 Tablou Existent

TE.E1-CL2 Tablou Existent

TE.E1-CL2 Tablou Existent

TE.E1-CL2 Tablou Existent

TE.E1-CL1/ Bi-Bo Tablou Existent

TE.E1-CL1/ Bi-Bo Tablou Existent

TE.E1-CL1/ Bi-Bo Tablou Existent

TE.E1-CL1/ Bi-Bo Tablou Existent

TE.CV-CF5

TE.CV-CF4

TE.CV-CF4

TE.CV-CF4

TE.CV-CF5

TE.CV-CF5

E-01 SALA SCARI S=28.78mp

E-35 BIROU ADEN. CONSILIERE PSIHOLOGICA S=18.02mp

E-36 BIROU CONSILIERE JURIDICA S=18.02mp

E-37 SALA S=22.80mp

E-38 CAMERA REGULEMENT S=18.02mp

E-39 DUS-APA

E-41 G.S. S=14.62mp

E-42 RECEPTIE S=14.62mp

E-43 CONFERINTE S=14.62mp

E-44 CAMERA IZOLATOR MEDICAL 1 6 PERS. S=37.51mp

E-45 CAMERA IZOLATOR MEDICAL 2 6 PERS. S=33.20mp

E-46 CAMERA 4 PERS. S=14.57mp

E-47 CAMERA 4 PERS. S=14.57mp

E-48 CAMERA 4 PERS. S=14.57mp

E-49 CAMERA 4 PERS. S=14.57mp

E-50 CAMERA 4 PERS. S=14.57mp

E-51 CAMERA 4 PERS. S=14.57mp

E-52 CAMERA 4 PERS. S=14.57mp

E-53 CAMERA 4 PERS. S=14.57mp

E-54 CAMERA 4 PERS. S=14.57mp

E-55 IZOLATOR 1 PERS. S=15.20mp

BAIE S=2.25mp

Obloane metalice etanse, cu lamele pline, cu rezistenta la foc 120', actionate electric

FATADA VEST

FATADA SUD

LIMITA DE PROPRIETATE

Circuite alimentare TE.E1
Tablou electric existent etaj

Pi [kW]			Destinatie
L1	L2	L3	
0.3	-	-	Iluminat pantie
-	0.3	-	Iluminat de Evacuare

Simbol 2D	Descriere
	Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 3h, cu regim de funcționare permanent, montat aparent de perete (simbol evacuare 'jos'), complet echipat
	Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 3h, cu regim de funcționare permanent, montat aparent de perete (simbol evacuare 'stanga/dreapta'), complet echipat
	Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 3h, cu regim de funcționare permanent, inscripționat pe o parte cu simbolul de evacuare 'stanga/dreapta', montat suspendat, complet echipat
	Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 1h, cu regim de funcționare permanent, inscripționat pe ambele parti cu simbolul de evacuare 'stanga/dreapta', montat suspendat, complet echipat
	Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare, echipat cu sursa LED 9.6W, 230V/50Hz, IP65, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 3h, montat aparent la iesire din cladire, iluminare nepermanenta
	Corp de iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu, echipat cu sursa LED de aprox. 5W, cu acumulator avand o autonomie de functionare pentru min. 1h, cu regim de functionare permanent, inscriptionat pe o singura parte cu simbolul pentru hidrant, montat aparent pe perete, min. IP44, complet echipat.
	Corp de iluminat de securitate impotriva panicii, echipat cu sursă LED de min. 1W, min. IP20, prevazut cu kit de emergenta de autonomie min. 3h, dimensiuni aprox.: Ø90mm, montat incastrat
	Corp de iluminat de securitate iluminare locala, echipat cu sursă LED de min. 1W, min. IP20, prevazut cu kit de emergenta de autonomie min. 3h.
	Corp de iluminat echipat cu sursă LED de 38W, flux luminos 4200lm, temperatura de culoare 4000K, CRIz 80, dimensiuni (LxWxH mm): 1232x103x78, montaj aparent, IP65, prevazut cu kit de emergență format din acumulator având o autonomie de funcționare pentru min. 3h, complet echipat (inclusiv driver).
	Priza simpla, de tip Schuko, 2P+PE 16A/230V cu contact de protectie, culoare alba, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP20, complet echipata (inclusiv doza de aparat, placa suport si rama, daca este cazul).
	Buton oprire iluminat de securitate impotriva panicii 16A/230V, complet echipat (cu doza de aparat si rama).
	Buton actionare iluminat de securitate impotriva panicii 16A/230V, complet echipat (cu doza de aparat si rama).
	Întrerupător simplu, 10A/230V etanș, complet echipat (cu doză de aparat și ramă).
	Racord electric 230V.
CA 8	Centrala ferestre 24A
CA 60 SCARA	Centrala usi 60A
	CH4 detector, complet echipat.
	Detector optic de fum, adresabil, complet echipat
	Detector de flacara
	Detector de fum adresabil, montat in plafonul fals, cu indicator luminos sub plafonul fals, complet echipat.
	Buton manual, adresabil, pentru alarmare incendiu, complet echipat
ECS	ECS: Echipament de control si semnalizare incendiu (Centrala de detecție a incendiilor) modular și redund ant, cu ecran tactil de 10".
MOD	Dispozitiv adresabil cu 1 intrare + 1 iesire, inclusiv cutie de montaj.
MOD	Dispozitiv adresabil cu 2 intrări + 2 ieșiri: • 2 x releе iesire, Tensiune dispozitiv de controlat: 6 ÷ 220 VDC , 230 VAC, Putere max. 60W ; contact far a potential max. 2A; • 2 x intrari monitorizate , NO-NC ; Functie : Control si alarma; • Alimentare: 16,5 ÷ 24,6 V, Consuma max : < 220µA; • Cutie inclusa - 180 x 202 x 74mm; Clasa protectie: IP66; temperatură de funcționare -40 ÷ +85 °C; • Certificare : CE, EN 54-17, EN 54-18;
MOD	Dispozitiv adresabil cu 4 intrări: • 4 x intrari monitorizate , NO-NC ; Functie : Control si alarma; • Alimentare: 16,5 ÷ 24,6 V, Consuma max : < 220µA; • Cutie inclusa - 180 x 202 x 74mm; Clasa protectie: IP66; temperatură de funcționare -40 ÷ +85 °C; • Certificare : CE, EN 54-17, EN 54-18;
MOD	Dispozitiv adresabil cu 4 intrări + 4 ieșiri: • 4 x releе iesire, Tensiune dispozitiv de controlat: 6 ÷ 220 VDC , 230 VAC, Putere max. 60W ; contact far a potential max. 2A; • 4 x intrari monitorizate , NO-NC ; Functie : Control si alarma; • Alimentare: 16,5 ÷ 24,6 V, Consuma max : < 220µA; • Cutie inclusa - 180 x 202 x 74mm; Clasa protectie: IP66; temperatură de funcționare -40 ÷ +85 °C; • Certificare : CE, EN 54-17, EN 54-18;
	Senzor de inundatie
	Sursă de alimentare 230Vdc/24Vcc - min.3A, inclusiv acumulatori 2 x min.7Ah/12V, plus carcasa metalica certificata EN54 pentru montarea acestora. 230Vdc/24Vdc power supply - min.3A, including 2 x min.7Ah / 12V batteries, including EN54 certified metal box for their mounting
	Sirena conventionala de exterior cu flash, 4 tonuri programabile
	Sirena adresabila de interior, nivel sonor configurabil.
	Tablou electric.

DIACONESCU C. GHEORGHE ROMÂNIA A.C.T. NR. 06775 1c A, B, C, D, E, F INGINER VERIFICATOR DE PROIECTE

ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS SRL BUCUREȘTI

SPECIALITATE SPECIALTY ARHITECTURA ARCHITECTURE	Proiectant / Designer: **ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS SRL** Str. Vulturilor, nr. 55-59, et. 1, ap. 15, Sector 3 Mun. București C.U.I. 45228755, +40021/4552875 office@alpha-architects.ro, +40 (0) 0040 743 712 | www.alpha-architects.ro
SPECIALITATE SPECIALTY INSTALATII INSTALLATIONS	proiectant specialitate instalatii electrice: S.C. BC ET ENGINEERING S.R.L. Proiectare, execuție și consultanță instalații J04/453/2016, C.U.I. 35541010 Sediu social: Bd. Bucegi, Comuna Lăcușteni, Nr. 19, Județ Vâlcea
TITLU PROIECT PROJECT NAME	REALIZAREA UNEI STAȚII DE EPURARE, HIDRANȚI INTERIORI ȘI EXTERIORI ȘI A REZERVEI DE APĂ NECESARE CONFORM NORMATIVELOR, LA C.C.S.L.C.P. Otopeni
AMPLASAMENT PROJECT LOCATION	Calea Bucureștilor nr.257, Orașul Otopeni, Județul Ilfov
BENEFICIAR CLIENT	Centrul de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică Otopeni
TITLU PLANSA SHEET TITLE	**Plan iluminat de siguranta, detectie si adaugare circuite in tablouri existente Etaj 1 corp A**
SEF PROIECT PROJECT COORDINATOR	arh. SANDRA V. DAN
PROIECTAT DESIGNED BY	ING. OVIDIU PĂRIȚĂ
DESENAT DRAFTED BY	ING. OVIDIU PĂRIȚĂ
DATA |DATE	**NOIEMBRIE/ 2024**
NR. PROIECT |PR. NO.	AA30/2024
COD PLANSA | SHEET CODE	**E03**
FAZA |PHASE	**PT**
SCARA |SCALE	**1:100**

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI TRANSFERAREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL ARHIFIL STUDIO DESIGN S.R.L.
DUPLICATION, LENDING OR DISPLAY OF THIS DOCUMENT, AS WELL AS TRANSFERRING THE INFORMATION CONTENT, IS ONLY PERMITTED ACCORDING TO CONTRACTUAL STATEMENTS.