Gol fereastra prevazuta cu grila ventilatie la partea inferioara pentru admisie aer

FATADA NORD

FATADA EST

PROIECTIE PASARELA CORP A-CORP B

95.428

95.438

95.526

95.709

Electrod vertical din teava de otel zicanta de 2 1/2"

Platbanda OLZn 40x4 mm

Piesa de separatie Hm=0.3m

Platbanda OLZn 25x4 mm

Platbanda OLZn 25x4 mm Hm=aparent

D-01 ATELIER MECANIC S=13.07mp

D-19 DEPOZITARE S=7.56mp

D-14 GRUP ELECTROGEN S=20.75mp

D-09 SPALATORIE USCATORIE S=28.40mp

D-06 VESTIAR B. + G.S. S=6.50mp

D-07 VESTIAR F. + G.S. S=8.78mp

D-04 HOL S=4.70mp

D-05 CAMERA S=20.33mp

CURTE DE LUMINA 3.15m

D-12 T.E.G. S=2.40mp

D-13 G.S.

usa bate 200 in loc de 210 ca sa incapa traseul de apa pt hidranti

HOL S=30.73mp Hpl=2.85m

HOL S=4.15mp Hpl=2.85m

Hol S=19.56mp

D-03 SALA DE FORTA S=81.14mp Hpl=2.80m

Scara beton 18 trepte 28x17.22cm

Scara beton 3 trepte 30x13.33cm

D-10 DEPOZITARE S=21.45mp

D-17 CENTRALA TERMICA S=30.92mp

D-18 BOILERE

Scara beton 8 trepte 25x21.25cm

DEPOZITARE S=24.83mp Hpl=2.50m

DEPOZITARE S=21.40mp Hpl=2.50m

DEPOZITARE S=20.09mp Hpl=2.50m

Hol S=2.84mp

D-02 A.L.A. S=100.30mp

GAZAR

VAS

REZERVOR APA

Platbanda OLZn 40x4 mm

Electrod vertical din teava de otel zicanta de 2 1/2"

Piesa de separatie Hm=0.3m

Platbanda OLZn 25x4 mm

Platbanda OLZn 40x4 mm

Electrod vertical din teava de otel zicanta de 2 1/2"

Platbanda OLZn 40x4 mm

Electrod vertical din teava de otel zicanta de 2 1/2"

P.S.

DETALIU "B"

DETALIU "A"

DETALIU "A"

DETALIU "B"

Platbanda OL-Zn 40x4 mm

Sudura

10 cm

Sudura

Spre piesa de separatie

minim 10 cm

Anexe gospodaresti

GRF III - Risc mic incendiu

Regim de inaltime: P

Sopron

Locuinta individuala, GRF III - Risc mic incendiu, Regim de inaltime: P

Sopron

GRF III - Risc mic incendiu

Regim de inaltime: P

| Simbol 2D | Descriere |
|---|---|
| | Electrod vertical din teava de otel zicanta de 2 1/2" |
| | Piesa legatura cruce platbanda-platbanda |
| | Piesa de separatie, complet echipata (inclusiv carcasa protectie) |
| | Platbanda OLZn 40x4 mm, galvanizat |
| | Platbanda OLZn 25x4 mm, galvanizat |

DIACONESCU C. GHEORGHE ROMANIA M.L.C.T. NR. 06775 Ic B.C.D.B. INGINER VERIFICATOR DE PROIECTE

ALPHA ARCHITECTS PARTNERS S.R.L. BUCHAREST ROMANIA J40/21495/2021 RO 45328786

| | |
|---|---|
| SPECIALITATE SPECIALTY ARHITECTURA ARCHITECTURE | Proiectant general: **ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS SRL** Str. Vulturilor, nr. 55-59, et. 1, ap. 15, Sector 3, Mun. Bucuresti C.U.I. 45328786, J40/21495/2021 office@alpha-architects.ro \| telefon +40 753 043 712 \| www.alpha-architects.ro |
| SPECIALITATE SPECIALTY INSTALATII INSTALLATIONS | proiectant specialitate instalatii electrice: S.C. BC ET ENGINEERING S.R.L. Proiectare, executie si consultanta instalatii 38/455/2019, C.U.I. 40841010 Sediu social: Sat Scorusu, Comuna Lapusata, Nr. 15, Judet Valcea |
| TITLU PROIECT PROJECT NAME | REALIZAREA UNEI STAȚII DE EPURARE, HIDRANȚI INTERIORI ȘI EXTERIORI ȘI A REZERVEI DE APĂ NECESARE CONFORM NORMATIVELOR, LA C.C.S.L.C.P. Otopeni |
| AMPLASAMENT PROJECT LOCATION | Calea Bucureștilor nr.257, Orașul Otopeni, Județul Ilfov |
| BENEFICIAR CLIENT | Centrul de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică Otopeni |
| TITLU PLANSA SHEET TITLE | **Plan priza de pamant corp A** |
| SEF PROIECT PROJECT COORDINATOR | arh. SANDRA V. DAN |
| PROIECTAT DESIGNED BY | ING. OVIDIU PĂRIȚĂ |
| DESENAT DRAFTED BY | ING. OVIDIU PĂRIȚĂ |
| DATA \| DATE | **NOIEMBRIE/ 2024** |
| NR. PROIECT \| PR. NO. | AA30/2024 |
| COD PLANSA \| SHEET CODE | **E07** |
| FAZA \| PHASE | **PT** |
| SCARA \| SCALE | **1:100** |

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL ARHIFIL STUDIO DESIGN S.R.L.
DUPLICATION, LENDING OR DISPLAY OF THIS DOCUMENT, AS WELL AS TRANSFERRING THE INFORMATION CONTENT, IS ONLY PERMITTED ACCORDING TO CONTRACTUAL STATEMENTS.